



- SETTORE 1 + POSTI A SEDERE 290
- SETTORE 2 + POSTI A SEDERE 144
- SETTORE 3 + POSTI A SEDERE 168

DIMENSIONI USCITE DI SICUREZZA ESISTENTI: 1.20 m+2.40 m+1.20 m+2.40 m+2.40 m=9.60 m
 Numero moduli da 60 = (960 : 60) = 16 moduli

AFFOLLAMENTO (D.M. 19 agosto 1996 art. 4.1)
 602 persone (calcolato in base al numero di posti a sedere)

CAPACITA' DI DEFLUSSO (D.M. 19 agosto 1996 art. 4.2)
 602 persone / 50 = 12.04 moduli

LEGENDA ANTINCENDIO				
	U.S.	USCITA VERSO IL BASSO		SERVIZI IGIENICI
		USCITA IN PIANO		LUCI DI EMERGENZA
	U.S.	USCITA VERSO L'ALTO		SETTORE 1
		ATTACCO V.V.F.		SETTORE 2
		ESTINTORE PORTATILE A POLVERE		SETTORE 3
		INGRESSO		SETTORE 4
		TRANSENNE		



SAI progetti s.r.l. Servizi per l'Architettura e l'Ingegneria Via Borelli, 5 24121 Bergamo Tel. 035 234006 Fax 035 4122562 E-mail: info@sai-progetti.net				TAVOLA 02	FILE										
OGGETTO VERIFICA AI SENSI DEL D.M. 19 agosto 1996 VERIFICA MASSIMO AFFOLLAMENTO E CAPACITA' DI DEFLUSSO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "WEEK END IN FAMIGLIA" CHE SI TERRA' IL 19 SETTEMBRE 2015 PRESSO IL PALATENDA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII		COMMITTENTE COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII Piazza Mater et Magistra, 1 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)		DATA 10-09-15	SCALA 1:50 1:150	DISegnato DA: E. Z. CONTROLLATO DA: E. Z.									
TITOLO TAVOLA planimetria generale e pianta palatenda CONFIGURAZIONE CON 602 POSTI A SEDERE		AGGIORNAMENTI <table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE MODIFICHE</th> <th>DEL.</th> <th>VERSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DEL.	VERSO						FASE <input type="checkbox"/> RILVIO <input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO <input type="checkbox"/> CANTIERE <input type="checkbox"/> COME REALIZZATO	
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DEL.	VERSO											